



Punjab Fire Services (Ludhiana MC)



FIRE SAFETY CERTIFICATE ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

NOC No **1211-89705-Fire/68917**

NOC Type: **Renew**

Dated **21-May-2024**

Certified that the **GREEN LAND CONVENT SCHOOL** at **SEC-32 CHANDIGARH ROAD LUDHIANA** comprised of **1** basements and **4** (Upper floor) owned/occupied by **SANT KIRPAL VIDYAK MISSION REGISTERED** have complied with the fire prevention and fire safety requirements of National Building Code and verified by the officer concerned of fire service on **21-May-2024** in the presence of **SANT KIRPAL VIDYAK MISSION REGD** (Name of the owner or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy group **EDUCATIONAL BUILDING-B** subdivision **B-1** (As per NBC) for period of **one year** from issue date. Subject to the following conditions.

Issued on **21-May-2024** at **Ludhiana MC**

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ **GREEN LAND CONVENT SCHOOL** ਜੋ ਕਿ **SEC-32 CHANDIGARH ROAD LUDHIANA** ਸਮੇਤ **1** ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ **4** (ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ **SANT KIRPAL VIDYAK MISSION REGISTERED** ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ **21-May-2024** ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ **SANT KIRPAL VIDYAK MISSION REGD** (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group **EDUCATIONAL BUILDING-B** subdivision **B-1** (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ **21-May-2024** ਕਿੱਥੇ **Ludhiana MC** .

1. Fire Safety arrangements shall be kept in working condition at all the times.
ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ / ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2. No, alteration/ addition/ change in use of occupancy is allowed.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
3. Occupants/ owner should have trained staff to operate the operation of fire safety system provided there in.
ਉਪਲੱਬਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ / ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. Fire Officer can check the arrangements of fire safety at any time, this certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found.
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. Occupants/ owner should apply for renewal of fire safety certificate one month prior to expiry of this certificate.
ਮਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

*** Above Details cannot be used as ownership proof.**

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* This is digitally created certificate, no signature are needed

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Inspection Report by Fire Officer



1

2

3

PROFORMA FOR INSPECTION REPORT REGARDING PREVENTION OF FIRE & ANK
ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
 (High rise/multistorey buildings, hospital, nursing homes, corporate offices, factories and Haras)

Sr. No. / ਕ੍ਰ. ਨੰ.	Detail of Building/Premises / ਇਮਾਰਤ/ਸਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	Date of inspect / ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੀ ਮਿਤੀ
1	Name of the building /premises (Location/ Address). / ਇਮਾਰਤ/ਸਥਾਈਤ ਦਾ ਨਾਂਮ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ/ਅੰਤਰਾਹੀਨ)	Green Land Convent School Chandigarh Road Convent
2	Name of the address of the owner with contact no. (5) / ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	Sud Kirpal Vidyal Prakash
3	Name & Address of the occupier (5) with contact no.(5) / ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਮ/ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	91140 8022 4
4	Total area of the premises / ਸਥਾਈਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ	6232 sq
5	Total covered area / ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ	11380 sqm
6	Height of the building from the ground level. / ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ	14 m
7	Number of basements & its area / ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ	1) - 2276 sqm 2) 3)
8	Number of sanctioned floors / ਮਨਜ਼ੂਰਦਾਰ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	8+G+3
9	Number of actual floors / ਅਸਲ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	8+G+3
10	Parking area. / ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼)	1) 2) 3)
11	Detail of surrounding properties / ਅਸਲ ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ a) ਨੈਸਟ ਸਾਈਡ b) ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ c) ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ d) ਬੈਕ ਸਾਈਡ	a) Left Side Road b) Right Side Road c) Front Side Road d) Back Side Road
12	Number of main gate with size. ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਟਰੀਅੰ (ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ)	4 - 20' each
13	No of fire extinguisher installed in the building on each floor with capacity, type with ISI marking number and date of manufacturing / ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਵਾਇਰ ਲੈਕਾਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਮਾਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ	32 Various Types

14	Detail of hose reel on each floor indicating size & length of rubber pipe / ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਸ ਰੀਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ-ਬਰਾਬਰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼	Yes Provided 30m
15	Detail of wet riser, No. of landing valve delivery hose, pipe & hose cabinet on each floor / ਵੈਟ ਰਾਈਜ਼ਰ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਵ, ਹੋਸ ਕੈਬਿਨੈਟ, ਪਾਈਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸ ਕੈਬਿਨੈਟ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ	Landing Valve: --- Delivery Hose: --- Short Branch: --- (---)
16	No. of sand hydrant, with detail / ਸੈਂਡ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ	NA
17	Whether basement is being used for parking, storage or office. Has the basement sprinkler system. Give all detail. / ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।	Class Room
18	No. of manual fire alarms installed in the building. / ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਇਰ ਅਲਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	Yes
19	Detail of automatic fire detection system P.A. system provided in the building. / ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਬਲਿਕ ਆਡਰੈਸ (ਪੀ.ਏ.) ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।	PA System
20	Detail of control panel. / ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	NA
21	Details of water storage capacity underground/overhead with size of tank, ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਸੁਮੈਲਿਕੇਟਿਵ/ਓਵਰਹੈਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।	20000lt
22	Detail of pumps with head and make / ਪੰਪ ਅਤੇ ਮੋਕ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਪੰਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	a) Main Pump- (ਮੇਨ ਪੰਪ) ... b) Jockey Pump- (ਜੋਕੀ ਪੰਪ) ... c) Diesel Pump - (ਡੀਜਲ ਪੰਪ) ...
23	Position of fire service inlet (2 way, 3 way, 4 way) / ਫਾਇਰ ਸੇਵਾ ਆਈਨ ਦਾ ਸਥਿਤੀ (2 ਵੇਗ, 3 ਵੇਗ, 4 ਵੇਗ)	NA
24	No. of stair cases with site. / ਪੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਥਲਾਹ (ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼)	2 - 4' each
25	No. of lift and ramps with details of communication system. / ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।	NA
26	Details of mean of escape / ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	Wide Stair Case
27	Stand by source of power supply with all details of Gen set and location of switch details. / ਸਟਾਂਡਬਾਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।	Gen Set

Owner's Checklist



1

2

3

4

5



Green Land Convent School

Affiliated to CBSE New Delhi, Vide Code No.-1631
Sector-32, CHANDIGARH ROAD, LUDHIANA, Ph.: 887200691
Managed By : SANT KIRPAL VIDYAK MISSION (P)
Email : greenland_chrd@yahoo.co.in
School No. 20518

GLCS/CHD.RD./LDH/2024-25-010

The Assistant Divisional Fire Officer
Fire Department
Ludhiana

Sub: Regarding Issuance of Fire Safety Certificate (2024

Sir

With due respect it is stated that we have fire safety cert valid up to 6th April,2024. So you are requested to issue Fire Certificate for the year 2024-25 at the earliest.

Thanking You

Yours Truly

Ujjwal Singh
Principal

FIRE SAFETY SERVICE HEADQUARTERS, CHANDIGARH

1.	Name of the building : GREEN LAND CONVENT SCHOOL
2.	Address of the Building: SEC-32, CHANDIGARH ROAD, LUDHIANA
3.	Name and Address of builder/promoter : MIR. VED BHUSHAN SHARMA, NEV AKALGARH, NEAR AIR FORCE STATION, HALWARA.
4.	Name and Address of owner/occupiers of Individual Flats, SANT KIRPAL VIDY (REGD.) I- BHOURA VILLAGE, AMAN NAGAR, G.T. ROAD, JALANDH, LUDHIANA.
5.	Plot Area a. Title : SCHOOL BUILDING , (TOTAL : 6232 SQ. MTR) a. Land use (in case of residential building Indicate no. of dwelling units)
6.	Covered area (at grade level) : 2276 SQ MTR.
7.	Height of the building : 14 MTR
8.	a. Overall height (from grade level) : 15 MTR b. Whether set back areas are conforming to unified building bye-laws 12.4(b) : Y
9.	a. Number of basements (Please Indicate level below grade in each case) : 1 b. If basement extends beyond the building line, please indicate the load bearing roof of basement : NO c. Area of basement : 2276 SQ MTR d. Whether any piazza is proposed? If so, details of the level of piazza and ramps STAGE-LENGTH : 26FEET WIDTH : 28 FEET , RAMP - LENGTH : 19FE
10.	Number of Floors (including ground floor) : 1+3
11.	Occupancy (Use-please mention separately for basement & floors) : BASEMENT ACTIVITY ROOMS, FLOORS: CLASSROOMS, COMPUTER LABS, SCI LIBRARY.
12.	a. Covered area of typical floor of bldg. Blocks : 2276 SQ MTR
13.	Parking areas (please give details)
14.	Details of surrounding property features: FRONT ROAD, BACK ROAD & P RIGHT ROAD
15.	Approach to proposed building, width of the road and connecting roads, if any : 23
16.	Please give details of water supply available exclusively for fire fighting : YES , V DIRECT SUPPLY OF SUBMERSIBLE
17.	Has wet riser(s) been provided? If so, please indicate the number of risers and int
18.	Has any down comer been provided? If so, please give details. YES, CONNECT FLOOR TO GROUND FLOOR
19.	Please indicate the present arrangement for replenishment of water for fire fighting WATER SUPPLY ON ALL FLOORS.
20.	Is a public or other water storage facility available nearby? If so, please give the ca from your building, also please indicate if it is readily accessible : YES , SUBME ACCESSIBLE.
21.	Please give any other information that you can, regarding available of water supply HOSE PIPE ATTACHED WITH SUBMERSIBLE & WATER STORAGE T.
22.	Have internal hydrants been provided? If so, please indicate no. of hydrants on each basement(s) and terrace : NO

23.	Have first aid-hose reels been provided? If so, please indicate: YES a. No. of hose reels on each floor including basement(s) : 1 PER FLOOR b. Bore and length of hose-reel tubing on each reel : 25 MM c. Size (bore) and type of nozzle fitted to each hose reel : 1 PVC NOZEL PER HC d. Is the hose reel connected directly to the riser or to the hydrant outlet? DIREC TO THE MAIN RISER
24.	Has fire hose been provided near each hydrant? If so, please indicate: a. The type of hoses b. The size (bore) of hoses c. The length of each hose d. Total number of hoses provided near each hydrant. } NO
25.	Have branch pipes been provided? If so, please indicate: a. The type of branch pipes b. Size of nozzle fitted to each branch } NO
26.	a. If the basement is used for car parking or storage, has it been sprinkled? b. Whether any cubicals proposed in the basement? If so, the area of each cubical c. Whether segregation/compartimentation of the basement has been provided? If NO
27.	Is the building equipped with automatic fire detection and alarm system? If so, pln a. The type of detectors used b. The standard to which the detectors conform : c. The code to which the installation conforms : } NO

Print

Print Certificate

**Please Download and keep the print of Inspection Report and Owner's Checklist also,
These documents should be produced on demand along with NOC**